



Управление образования
администрации города Канска
**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение**
«Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей №17 «Светлячок»
МБДОУ № 17
E-mail: doy_17_svetlyachok@mail.ru
Крестьянская ул., д. 22, Канск, 663600
тел. (39161) 3-42-45
ОГРН 1022401362752
ИНН/КПП 2450013130/245001001
Исх.от 29.09.2023г. № 41

Главному государственному
санитарному врачу по г. Канску,
Абанскому, Дзержинскому, Иланскому,
Ирбейскому, Канскому,
Нижнеингашскому, Тасеевскому
районам
В.В.Хорохордину

Заведующего МБДОУ № 17
Н.В. Гвоздевой

Об исполнении предписания

Уважаемый Владислав Викторович!

МБДОУ №17 «Светлячок», г.Канска уведомляет Вас о полном устранении замечаний по предписанию № 5488 от 14.03.2022г. Срок исполнения 13.10.2023г.:

1.1 п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), выразившиеся в наличии в половом покрытии в прачечной трещин, сколов, выбитых фрагментов (*фото прилагается*);

1.2 п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в наличии в потолке в приемной, в туалетном помещении группы №5, в туалетном помещении группы №4, музыкальном зале дефектов, следов протекания по причине нарушения целостности кровли (*прилагается фото кровли на момент ремонта; Контракт №0119300006222000149_203481 от 12.07.2022г, заключенный с ИП Жиронкина Татьяна Александровна; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.08.2022г.*);

1.3 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в наличии во всех буфетных старых, изношенных раковин для мытья посуды со сколами, отслоившейся краской; в наличии в умывальных раковинах в группе №3, группе №6 участков отслоившейся краски, трещин, сколов (*фото прилагается*);

1.4 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, главе V п.144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в несоответствии уровней общей искусственной освещенности в подготовительной группе (игровой) (*Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-468 от 19.05.2023г.*).

Приложение: фото в электронном виде - 15 шт.



/Гвоздева Н.В./