

Учетный номер обязательного профилактического визита в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий
24230041000105567847 от 30.03.2023



QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 8600

Красноярский край
г. Канск

30 мая 2023 год

Мною, Блинцовой Татьяной Аркадьевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ № 17), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 22,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного облучателя на пищеблоке, на момент проведения профилактического визита журнал учета времени работы бактерицидной установки, иные документы, подтверждающие проведение обеззараживания воздуха на пищеблоке с использованием бактерицидной установки не представлены (отсутствуют);

- в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не обеспечено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, не представлены (отсутствуют) результаты обследования технического состояния вентиляции (протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха);

- в нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в группах №№ 3, 5 допущено использование раскладных кроватей с мягким ложе;

- в ходе проведения профилактического визита ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блинцовой Т. А., с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): заведующего отделом-врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Аюповой Н. Л., проведены замеры уровней искусственной освещенности в помещениях МБДОУ № 17. По результатам инструментальных измерений, согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов испытаний органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске № 7115 от 29.05.2023 (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июля 2015 года) установлено следующее:

- измеренные уровни искусственной освещенности в раздевальной группы № 3 в точках измерения по эскизу в Т.3 - Т.10 составили (118 ± 11 лк), при нормируемом значении 200 лк, в раздевальной группы № 4 в точках измерения по эскизу в Т.11 - Т. 18 составили (116 ± 11 лк), при нормируемом значении 200 лк, в раздевальной группы № 5 в точках измерения по эскизу в Т.19 - Т. 26 составили (100 ± 9 лк), при нормируемом значении 200 лк, в раздевальной группы № 2 в точках измерения по эскизу в Т.27 - Т. 34 составили (104 ± 10 лк), при нормируемом значении 200 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-468 от 19.05.2023).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в не проведении обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного облучателя на пищеблоке (журнал учета времени работы бактерицидной установки, иные документы, подтверждающие проведение обеззараживания воздуха на пищеблоке с использованием бактерицидной установки не представлены (отсутствуют). Срок устранения: **05 августа 2024 года.**

2. Устранить нарушения требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не проведении обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, отсутствии результатов обследования технического состояния вентиляции (протоколов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха). Срок устранения: **05 августа 2024 года.**

3. Устранить нарушения требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в группах №№ 3, 5 раскладных кроватей с мягким ложе. Срок устранения: **05 августа 2024 года.**

4. Устранить нарушения требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в несоответствии нормируемых значений уровней искусственной освещенности в раздевальных групп №№ 2, 3, 4, 5. Срок устранения: **05 августа 2024 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок», адрес места нахождения контролируемого лица: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 22.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **05 августа 2024 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске

Т. А. Блинцова
(подпись) Т. А. Блинцова

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил (а)

« 30 » мая 2023 г. И.И.
(подпись)

Исаева И.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____
